

Information über die Netzverluste Fernwärme



der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH
nach § 1a Absatz 2 ABVFernwärmeV für das Jahr 2023

Netzgebiet:
Krefeld-Fischeln

Wärme-Netzeinspeisung in MWh	Wärmeabgabe in MWh	Netzverluste* in MWh	%
11.176	8.864	2.312	20,700

Bei der Bewertung der Effizienz und Klimafreundlichkeit eines Fernwärmenetzes sind neben den Netzverlusten eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Die prozentuale Angabe von Netzverlusten ist darüber hinaus nur eingeschränkt aussagekräftig, da sie beispielsweise durch den Witterungsverlauf beeinflusst wird. In warmen Jahren mit geringem Wärmebedarf ergeben sich höhere prozentuale Netzverluste als in kalten Jahren, weil die absoluten Netzverluste (in MWh) nahezu immer gleich sind und wesentlich von der Länge und Bauweise des Fernwärmenetzes abhängen. In Innenstadtbereichen mit hoher Bau- und Anschlussdichte sind die prozentualen Netzverluste immer geringer als beispielsweise bei Fernwärmenetzen in Einfamilienhaus-siedlungen mit aufgelockerter Bauweise.

Ein maßgeblicher Faktor ist die Qualität der in den Fernwärmenetzen eingesetzten Wärme. Die in diesem Netzgebiet eingesetzte Fernwärme stammt zu erheblichen Anteilen aus Erneuerbaren Energien (Holzpellets). Dementsprechend liegt der Primärenergiefaktor auch lediglich bei 0,87.

(Datengrundlage für den Primärenergiefaktor ist das Jahr 2022.)

* Die Differenz aus Netzeinspeisung und Netzabgabe ergibt den Netzverlust.